

Justificatif

Perméabilité à l'air, Etanchéité à l'eau, Résistance au vent



Rapport d'essai

No 17-000146-PR01

(PB-A01-02-fr-02)

Client	Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Sti. Atatürk Bulvari Köstemir yolu No:74 34570 Silivri - Istanbul Turquie
Produit	Porte à vantail suspendue d'un seul côté
Dénomination	Dénomination du système : 68f
Détails du produit déterminants pour la performance	Matériau : Bois avec profilé de recouvrement en aluminium
Dimensions hors tout (l x h)	1100 mm x 2300 mm
Particularités	La compatibilité matérielle doit être prise en compte.

Bases

EN 14351-1: 2006+A2: 2016

Normes d'essai :

EN 1026: 2016-03

EN 1027: 2016-03

EN 12211: 2016-03

Versions nationales
correspondantes (par ex. DIN
EN)

Rapport d'essai
17-000146-PR01 (PB-A01-02-
en-02) du 21.02.2017

Représentation



Notes concernant l'utilisation

Le fabricant est autorisé à utiliser les résultats obtenus pour préparer une déclaration de performance conformément au règlement sur les produits de construction 305/2011/CE. Les spécifications de la norme produit en vigueur doivent être respectées.

Validité

Les données et résultats se rapportent exclusivement à l'échantillon décrit et testé. La classification est valable aussi longtemps que le produit et les bases susmentionnées restent inchangés. Le résultat peut être extrapolé en tenant compte des dispositions correspondantes de la norme produit et sous la propre responsabilité du fabricant. Cet essai/évaluation ne permet pas de tirer des conclusions quant à d'autres caractéristiques de performance et de qualité de la construction en question ; notamment les influences des intempéries et les phénomènes de vieillissement n'ont pas été pris en compte.

Note concernant la publication

A ce sujet, c'est la notice de l'ift « Publicité avec des documentations d'essai de l'ift » qui fait foi. Cette page de garde a valeur de version abrégée.

Ce justificatif comprend au total 27 pages.

Résultat

Perméabilité à l'air selon EN 12207:1999-11



Classe 4

Perméabilité à l'eau selon EN 12208:1999-11



Classe 8A

Résistance au vent selon EN 12210: 2016-03



Classe C4 / B4

ift Rosenheim

25.02.2020

Dirk Köberle, Dipl.-Ing. (FH)
Directeur adjoint du ressort
Éléments de construction

Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH)
Ingénieur de test
Éléments de construction